

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-231-25

na výrobek:

Dřevěné okno a balkónové dveře jednoduché, typ EURO IV-68

výrobce:

Dolehide Group, a.s.
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8
Česká republika
IČO: 07038640

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C4 - tříkřídlové okno třída B4 / C3 - dvoukřídlové balkónové dveře
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída E1050 - tříkřídlové okno třída 5A - dvoukřídlové balkónové dveře
Akustické vlastnosti *	Deklarovaná hodnota	$R_w (C; C_{tr}) = 33 (-1; -5) \text{ dB}$ - okno se sklem $R_w (C; C_{tr}) = 30 (-1; -4) \text{ dB}$ $U_w = 1,2 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ - okno ze smrkového řeziva s izolačním sklem s $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ a s distančním rámečkem Chromatech Ultra F nebo Swisspacer Ultimate
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 - tříkřídlové okno a dvoukřídlové balkónové dveře

* Hodnoty akustických vlastností platí pro celkovou plochu okna $\leq 2,7 \text{ m}^2$. Pro okna větších rozměrů platí dle přílohy B EN 14351-1+A2 – $2,7 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 3,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -1 dB; $3,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha} \leq 4,6 \text{ m}^2$ - R_w opravené o -2 dB; $4,6 \text{ m}^2 < \text{celková plocha}$ - R_w opravené o -3 dB.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-030-18 vydaného dne 25.10.2018 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 6. listopadu 2025

Platnost do: 6. listopadu 2028



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV