

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-233-25

na výrobek:

Dřevěné okno dvojité deštěné, typ „špaletové okno“

výrobce:

Dolehide Group, a.s.
Sokolovská 428/130, Karlín, 186 00 Praha 8
Česká republika
IČO: 07038640

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C3
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 2A
Součinitel prostupu tepla	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ - okno ze smrkového řeziva s izolačním dvojsklem 4-10-4 mm s $U_g = 1,4 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ a s distančním rámečkem TGI-Spacer na vnějších křídlech a jednoduchým zasklením tl. 4 mm na vnitřních křídlech
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle ČSN EN 14351-1+A1 č. 1389-CPR-031-18 vydaného dne 25.10.2018 Oznámeným subjektem č. 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, Louky 304.

Datum vydání: 6. listopadu 2025

Platnost do: 6. listopadu 2028




Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV